



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ГОРОДА КАЛУГИ
ул. Знаменская, 68, г. Калуга, 248019
тел.: (4842)57-26-40, факс: (4842)57-11-50

Директору ГБУ ДО «Областной
эколого-биологический центр»

Патричной И.А.

пер. Старообрядческий, д.4, г. Калуги

30 №
На № 11.2018г. от 21-122-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
в сфере обеспечения безопасности в деятельности
ГБУ ДО «Областной эколого-биологический
центр»

Проведенной прокуратурой города проверкой установлены нарушения законодательства в деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологический центр» в сфере соблюдения требований по обеспечению террористической защищенности, пожарной безопасности объекта образования.

Согласно статье 2 Федерального Закона Российской Федерации «О противодействии терроризму» от 06 марта 2006 года №35-ФЗ противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на принципе приоритета мер предупреждения терроризма, соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности.

В соответствии со статьей 5 указанного Закона физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных общественно полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), используемых для осуществления указанных видов деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Согласно требованиям к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

ДЕН 015385

образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 (далее - Требования), система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца (пункт 27).

В соответствии с п.13 ст.30 Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий.

Согласно п. 5.39, 6.48 СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», утвержденного Приказом Минрегиона от 1 сентября 2009 г. № 390, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности для учреждений образования и их учащихся следует предусматривать помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или ситуационные центры «Службы 112». Системы видеонаблюдения должны быть размещены на первом этаже в учреждениях образования.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Указанные требования законодательства ГБУ ДО «Областной экологобиологический центр в полной мере не соблюдаются. Так, в ходе проведения проверки установлено, что учреждение в нарушение вышеуказанных норм закона не оборудовано системой видеонаблюдения для технического контроля за обстановкой.

В учреждении не предусмотрены плановые мероприятия по практическим занятиям и учебным тренировочным занятиям по эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.

Не ведется журнал инструктажа и практических занятий о мерах при угрозе совершения террористического акта.

Информационные стенды не содержат данных о контактных телефонах аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов, органов безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Установлены в деятельности государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областной эколого-биологический центр» нарушения требования пожарной безопасности.

Не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности объекта в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима, что является нарушением пункта 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее ППР).

Не разработана программа проведения противопожарного инструктажа, что является нарушением ст. 1.4 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 18 НПБ «Обучение населения мерам пожарной безопасности».

Двери лестничных клеток не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах, что является нарушением статьи 1.4 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.2.7 СП 1.13130.2009.

Указанные выше факты свидетельствуют о нарушениях прав несовершеннолетних, а также сотрудников учреждения в сфере соблюдения требований о безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона "О прокуратуре Российской Федерации",

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Калуги, предварительно уведомив о времени и месте рассмотрения представления.

Незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений закона.

Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных в указанных нарушениях лиц.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру города в течение месяца с момента получения представления.

Первый заместитель прокурора города

советник юстиции

И.Ю. Балашова

